

Plán výluk elektrizační soustavy Sev.en Inntech a.s. ve dnech 1.5. a 8.5.2024

1. 5. 2024

El. rozvodna	Výluka od - do	Práce na el. zařízení	Poznámka
Rozvodna 110 kV ČSA	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	tranzit 110kV V1527 a V1529 rozpojený, T1, T2, T3 - 110/35kV - vypnuty; rozvodna 35kV vypnuta; rozvodna 6kV vypnuta; (měření VN ochran SPAC 536 C1)
Rozvodny TSM A XX, VSS A XX, HSS XX, SSZ, TR XX	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
Podružné rozvodny na lokalitě ČSA: Povrch ČSA - nová, Povrch ČSA - stará, Rozvodna OM, SKRÝVKA, NSLM, Hasiči OM, Eliška	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna USK	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna HMGD	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
TR - Nejedlý	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna KSK- SUB a.s.	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.		Vazba na rozvodnu ČSA Upozornění na zajištění náhradního napájení tel. ústředny, zajistí technický dispečink OENE.
Rozvodna BSM - KC ILF Praha	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.		Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna Kohinoor - PKÚ, TR - DHL	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize stožárové trafostanice	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna Herkules TR Herkules	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
Areál bývalého dolu Centrum	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.		Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodny ÚUK - R1, R2, R3, R4, R5	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA
Rozvodna Kopisty, TR70 sídliště ČSD, TR69 garáže, TR 27	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu ČSA. TR 27 - ARMATURNÍ STANICE BEZ NAPĚTÍ !!!
TR Julius III	1.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu Kopisty
TR Vrbenský Souš		Zapnuta	Napájení z rozvodny J. Šverma.

8. 5. 2024

El. rozvodna	Výluka od - do	Práce na el. zařízení	Poznámka
Rozvodna 110 kV Lišnice	8.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	tranzit 110kV V1526 a V1530 sepnutý; T101, T102 - 110/35kV - vypnuty; rozvodna 35kV, 6kV vypnuta
Rozvodny TSM H XX DT H XX a VSS H XX, TR XX	8.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Vypnuty	Vazba na rozvodnu Lišnice.
Rozvodna Hrabák, rozvodny TR3, TR6, TR Š10, TR98, TR27	8.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu Lišnice.
Rozvodna JŠ-lom; TR62, TR63 - ČDV, TR78; rozvodny - Š1, Š4	8.5.2024, 6.30 - 17.00 hod.	Revize technologických částí rozvodny	Vazba na rozvodnu Lišnice.
Rozvodna DTS Vrbenský Třebušice		Zapnuta	Napájení z rozvodny Kopisty (ČSA).

1. Koordinaci činností pracovníků úseku EEn, externích firem a průběh výluk řídí :

Pracoviště/ lokalita	Tel. spojení	Odpovědný pracovník
Úsek elektroenergetika	tel. 2637/mobil 606631623	Vedoucí úseku p. Petr Dvořák
Úsek elektroenergetika	tel. 2623/mobil 602306964	Zástupce vedoucího úseku p. Aleš Kopecký
Rozvodna ČSA	tel. 5436/mobil 725415234	Mistr rozvodny p. Jaroslav Staněk
Rozvodna DJŠ	tel. 4356/mobil 725415234	Mistr rozvodny p. Jaroslav Staněk
Rozvodna USK	tel. 4256/mobil 725415234	Mistr rozvodny p. Jaroslav Staněk
Rozvodna Herkules	tel. 9346/mobil 725415234	Mistr rozvodny p. Jaroslav Staněk
Rozvodna HMGD	tel. 5646/mobil 725415234	Mistr rozvodny p. Jaroslav Staněk
Rozvodny ÚUK - R1, R2, R3, R4, R5	tel. 4856/mobil 725415234	Mistr rozvodny p. Jaroslav Staněk
Rozvodna Lišnice	tel. 2576/mobil 602306964	Mistr rozvodny p. Aleš Kopecký
Rozvodna Hrabák	tel. 2556/mobil 602306964	Mistr rozvodny p. Aleš Kopecký
Rozvodna Kopisty	tel. 3856/mobil 602306964	Mistr rozvodny p. Aleš Kopecký

2. Koordinaci vypínání a projednání výluk s externími odběrateli a dodavateli provedou :

Sev.en Inntech a.s. VOÚ - Michael Macků	tel. 3442/mobil 606631621
Sev.en Inntech a.s. Řízení energetiky - Štěpán Houška	tel. 3562/mobil 606631616
ŘAS - OENE - technický dispečink	tel. 3443, 3444 mobil 602451648
	dispečer na směně

3. Plán výluk sestavili a předložil :

Sestavili: Petr Dvořák Aleš Kopecký	Předkládá : Hlavní Energetik Sev.en Inntech a.s.: ing. Ondřej Kos	Schvaluje : Technický ředitel Sev.en Inntech a.s.: ing. Petr Procházka
--	---	--

Dne: 9.4.2024