



# POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN PRO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU V SEV.EN<sup>EC</sup>

Platnost: 3.8.2015

Účinnost: 5.8.2015

Zpracoval: Ladislava Lupínková OZO, č.osv. Z-87/2010

Schválil: Ing. Aleš Pánek, vedoucí odb. podpora a služby

# POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN PRO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob a materiálu z objektů zasažených požárem.

## Využívané prostory:

- 1. nadzemní podlaží – vstup do budovy, recepce, vrátnice
- 2. nadzemní podlaží – jídelna, kuchyně a sklady stravovací firmy EUREST
- 3. nadzemní podlaží – ústředna, sídlo firmy Vatack s.r.o.
- 7. nadzemní podlaží – archiv
- 12. nadzemní podlaží – strojovna výtahu, zařízení klimatizace

V době od 1.2.2016 jsou využívány ještě tyto prostory: 11. nadzemní podlaží, 8. nadzemní podlaží, 5. nadzemní podlaží. Uvedené slouží jako kanceláře firmy KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., která provádí rozsáhlou rekonstrukci bloků č. 3 a č. 4, generální dodavatel.

V případě požáru v objektu administrativní budovy je povinností pověřených osob zajistit bezpečnou evakuaci všech osob z ohrožených prostor, kanceláří, kuchyně a jídelny a následnou evakuaci materiálu.

## **OSOBA, KTERÁ BUDE ORGANIZOVAT EVAKUACI**

Evakuaci osob v administrativní budově bude do příjezdu jednotky HZSp řídit velitel směny bezpečnostní agentury.

## **MÍSTO, ZE KTERÉHO BUDE EVAKUACE ŘÍZENA**

Stanoviště osoby řídící evakuaci osob je na hlavní vrátnici v prostoru turniketů.

## **OSOBY, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE EVAKUACE PROVÁDĚNA**

Při evakuaci osob jsou povinni na výzvu osoby řídící evakuaci (velitele směny bezpečnostní agentury) být nápomocni všichni zaměstnanci Sev.en EC, a.s.. Po příjezdu jednotky HZSp je osoba řídící evakuaci osob a materiálu povinna uposlechnout příkazů velitele jednotky HZSp - velitele zásahu.

## **PROSTŘEDKY, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE EVAKUACE PROVÁDĚNA**

Pokyn k provedení evakuace osob bude vydán prostřednictvím **závodního rozhlasu** nebo voláním **"HOŘÍ"**. Pro evakuaci osob i materiálu je nutno použít chráněnou únikovou cestu, která je situována v jižní části budovy.

## URČENÍ CEST A ZPŮSOBU EVAKUACE

Chráněná úniková cesta je vyznačena v informačním systému budovy a zakreslena v grafickém plánu objektu, který je nedílnou součástí tohoto požárního evakuačního plánu. Při evakuaci osob je v **případě požáru zakázáno používat osobních a nákladních výtahů**.

Pořadí evakuovaných osob:

- 1.) Podlaží bezprostředně ohrožené požárem
- 2.) Vyšší podlaží (ohrožení zplodinami hoření)
- 3.) Další prostory dle rozhodnutí velitele zásahu

## MÍSTO, KDE SE EVAKUOVANÉ OSOBY BUDOU SOUSTŘEĐOVAT

Shromaždiště evakuovaných osob je **na hlavním parkovišti** před Elektrárnou Chvaletice. V případě ohrožení parkoviště nebo na příkaz velitele zásahu odvede pověřená osoba shromážděné zaměstnance do bezpečného prostoru.

## ZAMĚSTNANEC, KTERÝ PROVEDE KONTROLU POČTU EVAKUOVANÝCH OSOB

Bezprostředně po ukončení evakuace provede kontrolu evakuovaných osob velitel bezpečnostní agentury (nebo jeho zástupce).

## ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ POMOCI POSTIŽENÝM OSOBÁM

První pomoc postiženým poskytne zdravotní středisko ECH, případně členové jednotky HZSp.

## URČENÍ MÍSTA, NA KTERÉM SE BUDE SOUSTŘEĐOVAT EVAKUOVANÝ MATERIÁL

Po ukončení evakuace osob se provede dle potřeby evakuace materiálu. Druh a množství evakuovaného materiálu si určí vedoucí firem Vatack s.r.o. a EUREST, které mají v pronájmu prostory v 1. a 2. nadzemním podlaží, po dohodě s velitelem zásahu. Evakuovaný materiál bude ukládán v prostoru mezi ČOV a zauhlovací věží č. V.

## URČENÍ ZPŮSOBU JEHO STŘEŽENÍ

Střežení evakuovaného materiálu bude zabezpečovat osoba, kterou určí velitel směny bezpečnostní agentury.

### **Závěrečná ustanovení:**

- 1) S opatřeními upravenými v požárním evakuačním plánu musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, kteří mají určené pracoviště v prostorách administrativní budovy.
- 2) Opatření upravená požárním evakuačním plánem budou nejméně 1x za rok prověřována formou cvičného požárního poplachu.

Ve Chvaleticích dne 3.8. 2015


.....  
Zpracoval: Ladislava Lupínková  
OZO PO (č. osv. Z-87/2010)

.....  
Schválil: Ing. Aleš Pánek  
vedoucí odb. podpora a služby

SEV.EN EC, a.s.

Administrativní budova 1. NP


## GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SMĚRU ÚNIKOVÝCH CEST



**Sev.en EC, a.s.**

Administrativní budova 2. NP


## **GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SMĚRU ÚNIKOVÝCH CEST**



Sev.en EC, a.s.

Administrativní budova 3. NP

## GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SMĚRU ÚNIKOVÝCH CEST



**Sev.en EC, a.s.**

## **Administrativní budova 4. NP až 11. NP**

### **GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SMĚRU ÚNIKOVÝCH CEST**

